

**TAB.9 – Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor di processo di tipo I/O.**

Stato Monitor (S)	VALIDITA'	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
30	<p><b>Media valida</b></p> <p><b>Per il solo monitor IMPIANTO: applicabilità della verifica del rispetto dei limiti alle medie (valide) dei parametri emissivi</b></p> <p><b>e</b></p> <p><b>utilizzabilità delle medie (valide) dei parametri emissivi per il calcolo dei flussi di massa</b></p>	IMPIANTO (dispositivo) IN NORMALE FUNZIONAMENTO	<p>Se</p> <p><b>(almeno il 70% dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor 30</b></p> <p>E</p> <p><b>Laddove presenti specifiche regole di comparto,</b></p> <p>all'interno del periodo sono assenti dati istantanei – o la percentuale di dati istantanei è al di sotto della specifica soglia percentuale definita - relativi a <b>uno o più stati diversi da 30</b> per i quali non è prevista la verifica del rispetto del limite di legge così come definito nell'Allegato di comparto<sup>1</sup>)</p>
31	<p><b>Media valida</b></p> <p><b>Per il solo monitor IMPIANTO: utilizzabilità delle medie (valide) dei parametri emissivi per il solo calcolo dei flussi di massa (per causa ASSETTO PREVALENTE-i)</b></p>	In accensione	<p>Se</p> <p><b>[meno del 70% dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor 30</b></p> <p>E</p> <p><b>(causa ASSETTO PREVALENTE-i è il codice Stato Monitor prevalente tra i possibili Stati {31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38}</b></p> <p>O</p> <p><b>Laddove presenti specifiche regole di comparto, all'interno del periodo sono presenti dati istantanei – o la percentuale di dati istantanei è al di sopra della specifica soglia percentuale definita – relativi a stati diversi da 30 per i quali non è prevista la verifica del rispetto del limite di legge così come definito nell'Allegato di comparto<sup>2</sup>)</b></p>
32		In spegnimento	
33		Fuori servizio per manutenzione	
34		Fuori servizio per fermata	
35		Fuori servizio per guasto	
36		Funzionamento anomalo	
37		Black-out	

<sup>1</sup> Per la verifica del rispetto del limite, il concetto di prevalente nel caso del Monitor IMPIANTO (di tipo I/O) non è necessariamente definito da soglie percentuali (70%); questa condizione, che si traduce nell'escludere dalla verifica del rispetto del limite una media oraria anche in base alla presenza di un solo dato istantaneo del campione relativo ad uno specifico assetto (es. transitori di avvio/arresto), sarà oggetto di particolare specificazione comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di questo concetto generale verrà esplicitato negli allegati di comparto.

<sup>2</sup> Anche in questo caso la particolare specificazione della condizione è definita comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di questo concetto generale verrà riportato nello specifico allegato di comparto.